

## UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Zadavatel:

*Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace*

*28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek*

*IC: 00601381; DIČ: CZ00601381*

*Mgr. Martin Tobiáš, ředitel*

### Název zakázky: Collaborative learning space - stavba

#### Dotazy k upřesnění:

1. Je možné požádat o prodloužení termínu podání nabídky o 1 týden, tzn. do 26.4.2023?
2. pol T1 a T2 parapetní deska včetně krytu radiátoru
  - o v popisu požadujete dodávku krytu radiátoru z množství lišt v provedení CPL 20x18. S ohledem na subtilnost tohoto řešení doporučujeme použít díly z LTD větší šířky a do podpůrné kce přidat 1 nebo 2 horizontální vzpěry. Je možné nabídnout toto řešení?
3. pol. T1 a T2 součástí parap. desek jsou i skříňky pokud ano
  - o jaké jsou rozměry š x v x hl?
  - o jsou v nich police?
  - o je možno je vyrobit z LTD ve stejném provedení jako budou kryty radiátorů a parapetní desky?
4. pol. T3 – našli jsme jen její výšku, není určen materiál, tvar, provedení a další rozměry.
  - o můžete prosím vyspecifikovat, abychom mohli nacenit?

#### Odpovědi k dotazům:

1. Souhlasíme s prodloužením termínu odevzdání nabídek do 26. 4. 2023
2. pol T1 a T2 parapetní deska včetně krytu radiátoru
  - o viz příloha detail truhlářských prvků, možno alternativně použít DTDL s ABS hranou tl. 1 mm, dekor dle přílohy
3. pol. T1 a T2 součástí parap. desek jsou i skříňky
  - o viz příloha detail truhlářských prvků, alternativně možno použít DTDL s ABS hranou tl. 1 mm, dekor dle přílohy
4. pol. T3 – našli jsme jen její výšku, není určen materiál, tvar, provedení a další rozměry.
  - o Jedná se o přechod mezi novou hliníkovou stěnou a stávajícím obkladem

17. 4. 2023

Ing. Miroslav Hružek, správce budov